



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITAR
w KRASNYMSTAWIE**

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL/FAX. 082 576 28 32 e-mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Urząd Gminy Żółkiewka

377.2020.DG

Wpłynęło dn. 15-01-2020

Przyjęto przez:
Małgorzata Marchewka



06H00GC14

B. Kozłowski

Krasnystaw, dnia 17 grudnia 2019r.

ONS-HK.721-44/7/2019

Okresowa ocena jakości wody

dla strefy zaopatrzenia Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Żółkiewka za 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r., poz. 2294/, na podstawie:

- sprawozdań z badania próbek wody pobranej w punktach zgodności z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Żółkiewka**, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, realizowanych według ustalonego dla tego wodociągu harmonogramu, zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie,
- sprawozdań z badań własnych, przeprowadzonych w ramach nadzoru nad jakością wody,
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody -

informuje, że w okresie roku 2019 woda produkowana przez **wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Żółkiewka, spełniała wymagania** określone w załącznikach Nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r., poz. 2294/.

Zarządca wodociągu, Zakład Usług Komunalnych w Żółkiewce, przeprowadził badania 4 próbek wody pobranej z WZZ Żółkiewka w punktach zgodności, w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A i parametrów mikrobiologicznych grupy B, oraz 1 próbki wody w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy B.

W ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Krasnymstawie przeprowadził badania 2 próbek wody pobranej z WZZ Żółkiewka w punktach zgodności,

w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy A i 1 próbki wody w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy B.

Zakres parametrów grupy A oraz B był zgodny z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r., poz. 2294/. Ilość prób, punkty poboru oraz zakres badań w ramach kontroli wewnętrznej zostały zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 7 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Na podstawie sprawozdań, w okresie 2019r., PPIS w Krasnymstawie wydał 6 ocen jakości wody produkowanej przez WZZ Żółkiewka; wszystkie oceny stwierdzały przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana konsumentom w strefie zaopatrzenia wodociągu Żółkiewka w okresie 2019r. była właściwej jakości oraz bezpieczna pod względem zdrowotnym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie
mgr inż. Monika Brzysko

Otrzymują

1. Wójt Gminy Żółkiewka
2. Zakład Usług Komunalnych, ul. Żółkiewskiego 3, 22-335 Żółkiewka
3. a/a